



Note:
 Ubenyttede regnvandsledninger er af 60 mm PP klasse S18
 Spildevandsledninger Ø110mm PP klasse S18
 Støbeledninger lægges med min. 15,8 fald og max. 300,8 fald
 Koler og alle ubenyttede måler er m.
 Koordinatsystem: datum = DTM90
 Placering af eksist. ledninger og kabler er altid vejledende.

Rev.	Dato	Årsag	Godkendt af
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Glostrup Kommune
 Byggemodning af Hissinge Øst etape B3, Dysseåsen

Detailprojekt
 Ledningsplan, Dysseåsen syd

H2.1725.2001

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA
 ANDERSEN & GRØNLUND ApS
 Vængret 2 - 4130 Viby Sj.
 Tlf. 4614 1350 - Fax 4614 1351