

Glostrup Forsyning A/S  
Att.: Kristian Schou  
Ørnebjergvej 7  
2600 Glostrup

Miljø  
Rådhusparken 2  
2600 Glostrup

www.glostrup.dk  
miljo@glostrup.dk  
Tlf. 4323 6365

18-04-2024  
23/13310

### **Tilladelse til A-boringer ved Christiansvej til miljø- og geotekniske undersøgelser forud for bassinprojekt**

DJ Boringer ApS har på vegne af Glostrup Forsyning d. 3. april 2024 søgt om tilladelse til at udføre 7 stk. A-boringer på Christiansvej, matr.nr. 7000bg og 7000ab (langs Engtoftevej) samt 1 stk. A-boringer på Søndre Ringvej, matr.nr. 7000o (ud for Christiansvej nr. 15-17). Boringerne foretages i forbindelse med forundersøgelser om geoteknik, vandstand samt jordens forureningsgrad før etablering af et større regnvandsbassin ved/under Christiansvej/Eriksvej. Se vedlagte kort med planlagt placering.

Glostrup Kommune meddeler hermed tilladelsen til dette på de vilkår, der fremgår senere i dette brev.

#### **Baggrund**

Boringerne udføres af DJ Boringer, Østtoften 20, 4040 Jyllinge.

Der ønskes etableret 8 stk. boring som tør snegleboring på 6" med forerør til en forventet dybde på 4 - 11 m.u.t. Der planlægges filtersætning på 2 m nederst i samtlige boringer.

Over filtrene afproppes med bentonit. Boringerne afsluttes i terræn med kørebanedæksel (på veje) eller med betonmuffe (i fortov). Forerør over filter forsynes med tæt prop (T6, Rotek, Ø63), hvortil der skal anvendes speciel nøgle for åbning.

Det er ikke afklaret hvor længe boringerne skal anvendes, før de sløjfes.

Borearbejdet forventes gennemført så hurtigt som muligt efter tilladelsen er meddelt.

Boringsejer er Glostrup Forsyning, Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup, som dermed er ansvarlig for at boringerne efter brug sløjfes i overensstemmelse med reglerne i *Miljøministeriets bkg. nr 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.*

Alle boringer placeres i offentligt (vej)areal, og der skal søges om rådighed over vejarealet fra vejmyndigheden.

Planlagt placeringen af boringerne fremgår af bilag 1. Der kan ske justering af placering i forbindelse med rådighedstilladelse fra vejmyndigheden.

### **Høring**

Udkast til denne tilladelse har været i høring hos ansøger. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Kommunens vurdering**

Alle boringerne udføres inden for indvindingsopland for almen vandforsyning og flere af dem føres helt ned til eller lige over det primære drikkevandsmagasin. Glostrup Kommune er derfor meget opmærksom på, at der sker en effektiv beskyttelse af grundvandsressourcen, når der udføres boringer i området og derfor er det endnu mere vigtigt at boringerne udføres korrekte og der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå risiko for forurening af grundvandet under udførelse og brug af boringerne.

Når boringerne skal stå længe, som det er sandsynligt her, er det meget vigtigt for grundvandsbeskyttelsen, at boringerne er tætte ved terræn i hele boringernes levetid. Der er derfor fastsat krav omkring tæthed, herunder boringsafslutninger ved terræn.

Boringerne placeret på et areal, hvor der er risiko for tung trafik, og det er derfor vigtigt, at afslutningen udføres meget solidt ved terrænoverfladen, så boringerne ikke ødelægges af lastbiler mm. i området.

Boreentreprenøren, firmaet DJ Boringer, Østtoften 20, 4040 Jyllinge, har A-borebevis jf. liste over godkendte firmaer på Geus' hjemmeside.

Ansøger skal søge om rådighed over vejareal fra vejmyndigheden, der kan have restriktioner omkring placering samt andre vilkår for udførelsen af boringerne.

Glostrup Kommune vurderer på baggrund af ansøgningen, at de ansøgte boringer kan udføres som beskrevet i ansøgningen uden at det vil medføre en yderligere forurening af grundvand, jord og undergrund, under forudsætning af, at tilladelsens vilkår respekteres.

### Tilladelse med vilkår

Glostrup Kommune giver hermed tilladelse til at etablere 8 stk. A-boringer på Christiansvej, matr.nr. 7000bg og 7000ab (langs Engtoftevej) samt på Søndre Ringvej, matr.nr. 7000o (ud for Christiansvej nr. 15-17), Glostrup by, Glostrup til forundersøgelser i forbindelse med bassinprojekt ved Christiansvej/Eriksvej.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 19 (lovbek. 48 af 12. januar 2024) på følgende vilkår:

1. Boringen skal udføres af personer, der er uddannet hertil. Boreentreprenøren skal have A-bevis og boreformanden skal som minimum have B-bevis.
2. Boringerne, der ikke sløjfes umiddelbart efter etablering, skal indberettes til GEUS i henhold til reglerne i kap. 5 i *Miljøministeriets bkg. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land*.
3. Boringen skal udstyres med en tydelig læsbar mærkning til identifikation, herunder angivelse af DGU-nummer samt ejerens navn og adresse og skal låses forsvarligt.
4. Det skal sikres, at boringerne i hele deres levetid er tætte, både ved terræn og omkring forerør/filtrerrør, samt at de er beskyttet mod umiddelbart hærværk.
5. Den endelige placering af boringerne samt boreprofiler skal sendes til Glostrup Kommune senest 4 uger efter boringen er gennemført.
6. Resultatet af fysisk og kemiske undersøgelser skal fremsendes til Glostrup Kommune senest 4 uger efter undersøgelsen er gennemført.
7. Når boringerne ikke anvendes mere, skal boringerne sløjfes inden for ½ år, medmindre boringsejer ansøger særskilt om at boringerne kan overgå til anden anvendelse. Sløjfningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i kap. 6 i *Miljøministeriets bkg om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land*.
8. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 1 år efter tilladelsens dato.

**Øvrige bemærkninger**

Boringerne skal etableres i overensstemmelse med kap. 2 i *Miljøministeriets bkg. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land* og som beskrevet i ansøgningen.

Denne tilladelse fritager ikke ansøger fra at indhente godkendelse efter anden lovgivning.

**Klagevejledning**

Vedlagt findes klagevejledning over afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven.

**Kontaktperson**

Hvis der er spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, kan I kontakte Tina Rømer på mail [tina.romer@glostrup.dk](mailto:tina.romer@glostrup.dk) eller telefon 43 23 63 65.

Med venlig hilsen

Tina Rømer  
Miljømedarbejder

**Bilag:**

- Situationsplan med planlagt placering
- Klagevejledning - Miljøbeskyttelsesloven

**Kopi til:**

- DJ Boringer (mail: [dan@djboringer.dk](mailto:dan@djboringer.dk))