



		Teknikerbyen 25, 2830 Virum Tlf. (+45) 70 20 58 00 ledningsplysning@radiuseinet.dk					
Udskrevet: 14/05-2019	Gyldig til: 13/07-2019	Ordrenr: 724817_2	LER nr.: 1579312	Skala: 1:500	Firma: GLOSTRUP KOMMUNE		
Tekst:						Kontakt: steen.sorensen@glostrup.dk	
Læs "FØR DU GRAVER NÆR VED ELKABLER" og se signaturforklaring inden der graves. Læs specielt om ikke målfaste projekterede kabler.							

Signaturforklaring

Ledningsoplysninger El

Distribution 30-132 kV

- Hovedstation
- Deklaration (Kontakt Radius)
- Information (Kontakt Radius)
- Primær ledning
- Primær kabel
- Muffe
- Mast
- Teknikskab
- Målebånd
- Jernplade
- Muffegrube

Distribution 10 kV

- Net-/koblingsstation
- Information (Kontakt Radius)
- 10 kV kabel
- 10 kV muffe

Distribution 0,4 kV

- 0,4 kV kabel
- Stikkabel
- 0,4 kV muffe
- Mastfundament
- Skab, under terræn
- Skab

Kommunikation

- Lysleder/Signalkabel/Lyslederrør
- Fiber trace
- Lysleder-/signalkabelmuffer
- Lyslederkejl
- Brønd

Specialkabel og fremmede anlæg

- Øvrige fremmed anlæg
- Jævnspænding kabel
- Diverse linier – distribution

Projekteret anlæg

- Station – proj.
- Kabelskab
- Muffe – proj.
- 10 kV kabel – proj.
- 0,4 kV kabel – proj.
- Stikkabel – proj.
- Lysleder kabel
- Primær - proj.
- Kabel demonteres
- Rør – proj.
- Blok – proj.
- Tværsnit af blok – proj.
- Rør i bloksnit – proj.
- Kabel i rør/bloksnit - proj.*
- 0,4 kV
- 10 kV
- Stik
- Optaget

Beskyttelse

- Rør
- Blok, Fremmed eget
- Blok, Dong eget
- Tværsnit af blok
- Tomt hul i bloksnit
- Kabel i rør/bloksnit - proj.*
- Fremmede kabler
- Blokering
- Primær kabel
- Lysleder-/signalkabel
- 10 kV kabel
- 0,4 kV kabel
- Stikkabel
- Specialkabel

Projekteret anlæg

- Projekteret grundkort
- Bygning ved tagudhæng
- Bygning ved mur
- Vejmidth
- Veje, stier mm.
- Spor, diverse
- Jernbane
- Tekniske objekter
- Ventil
- Brønd
- Brønddæksel
- Nedløbsrist
- Hegn, grøfter mm.
- Kystlinie, vandløb mm.
- Søer, vandhuller

Vær opmærksom på :

- at kabel – proj. ikke er målfast. Skal du grave indenfor 5 meter, skal du kontakte Elkontrolcenteret.
 - at afstanden mellem kabler og bygninger er målt fra husets mur.
 - at kabler tegnet ved siden af hinanden i plan, kan ligge i flere lag i dybden.
 - at stikkabler normalt ikke er vist på ledningsplanerne. Påførte stik er vist skematisk, hvilket ikke angiver placeringen. For påvisning kontakt Elkontrolcenteret.
 - at eventuelle dybdeangivelser må anses for behæftet med stor usikkerhed, på grund af efterfølgende terrænnændringer eller andre særlige forhold.
- Skal du arbejde i nærheden af luftledninger eller master, kontakt vores Elkontrolcenter på telefon 70 20 58 00.